入札時積算数量書

工事名称　　トレッドミル舎電気設備等工事

工事番号　　電競第４－２号

工事場所　　高知県高知市長浜宮田2000番地

作成　　令和4年11月

入 札 時 積 算 数 量 書

この数量書は入札時積算数量書活用方式対象工事の添付資料として公開するものであり、工事請負契約の設計図書ではありません。入札参加者は、本入札時積算数量書の活用による積算をお願いします。

契約後、本入札時積算数量書に疑義が生じた場合は、契約書に基づき確認の請求を行うことができます。

入札時積算数量書説明書は高知県建築課ホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/172101/2020100300044.html）を確認ください。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式		
トレッドミル舎１	1	式		
トレッドミル舎２	1	式		
トレッドミル舎３	1	式		
トレッドミル舎４	1	式		
トレッドミル舎５	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

屋外

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
構内配電線路・受変電設備	1	式		
計				

トレッドミル舎１

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式		
電灯設備	1	式		
空気調和設備	1	式		
計				

トレッドミル舎２

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式		
電灯設備	1	式		
空気調和設備	1	式		
計				

トレッドミル舎３

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式		
電灯設備	1	式		
空気調和設備	1	式		
計				

トレッドミル舎４

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式		
電灯設備	1	式		
空気調和設備	1	式		
計				

トレッドミル舎５

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式		
電灯設備	1	式		
空気調和設備	1	式		
計				

発生材処理

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

屋外　構内配電線路・受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管溶融亜鉛ﾒｯｷ(GZ)	露出配管 82	14.	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　16mm	14.	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	G82	1.	個			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	HIVE16	1.	個			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	88.	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	174.	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	662.	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	437.	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	175.	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	202.	m			
導入線(PF管内)		604.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	14.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	14.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	6.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	12.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	527.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	187.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	476.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	51.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	408.	m			

屋外　構内配電線路・受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	14.	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	101.	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ (材工共)	38mm2 架空 1径間(33m)	1.	1径間			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	38mm2 1径間(33m) ﾗｯｼﾝｸﾞ共	1.	1径間			
受変電盤	屋外SUS製　4面体	1	式			
受変電盤　基礎		1	式			
搬入据付費	受変電盤	1	式			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1.	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	1.	か所			
気中開閉器	300A 方向性 SUS製 VT・LA内蔵	1.	台			
腕金(碍子別途)	900mm	1.	本			
電力量計計器箱	SUS製　1窓	1.	面			
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	12m- 19cm-　5.0kN	2.	本			
建柱車 借用費	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	1.	日			
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱運搬費	110kmまで	1.	車			
支線 38mm2	12m 一 般	2.	か所			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2　900×　900×　900H	10.	基			
鉄蓋	R2K-60	10.	枚			
機械はつり	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 孔明	1	式			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	183.	m3			

屋外　構内配電線路・受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	112.	m3			
保護砂		71.	m3			
建設発生土処理	人 力 構内堆積	71.	m3			
土工機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	7.	日			
土工機械運搬費	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	式			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	280.	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版ｶｯﾀｰ切り	舗装版厚20cm以下	219.	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	66.	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 500㎡未満	480.	㎡			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	10.	個			
地中埋設標	鉄製	14.	個			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=2000 支柱・門扉共	1	式			
保安協会竣工検査		1	式			
高所作業車	12m	2.	日			
接地工事	A種	2.	か所			
接地工事	B種	1.	か所			
接地工事	C種	1.	か所			
接地工事	D種	2.	か所			
計						

トレッドミル舎１　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　16mm	8.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　42mm	14.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	12.	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1.	か所			
異種間接続材	FEP30-HIVE28	1.	個			
異種間接続材	FEP40-HIVE42	1.	個			
異種間接続材	FEP50-HIVE54	1.	個			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	8.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	22.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	4.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	14.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	12.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	13.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	150×　150×　150	1.	個			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	1.	個			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200×　200×　200	1.	個			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　300×　300	1.	個			

トレッドミル舎１　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P-1盤	屋内鋼板製壁掛型	1.	面			
手元開閉器	屋外用　ELB3P50AF/50AT	1.	個			
分電盤　改修	MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設	1	式			
昇圧トランス	屋外用 75kVA 210V/480V	1.	台			
昇圧トランス基礎		1	式			
搬入据付費	昇圧トランス	1	式			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=2000 支柱・門扉共	1	式			
電源接続	室外機	1.	か所			
電源接続	室内機	8.	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3.	か所			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段　2日借用 組立・運搬共	1.	基			
手はつり (配管貫通口)	200mm程度　75mm	2.	か所			
接地工事	D種	3.	か所			
計						

トレッドミル舎１　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4.	m			
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2.	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3.	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製)	角型 1連	1.	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)取外し移設	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1.	個			
照明器具	図示A	2.	台			
自動点滅器	定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型 100V 8A	1.	個			
手はつり(配管貫通口)	200mm程度　30mm	2.	か所			
計						

トレッドミル舎１　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室内機	ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200	8.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ - 3.2kW以下	8.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室外機	分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物 20.0ｋW/22.4ｋW	1.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞﾘﾓｺﾝ		1.	組			
ﾘﾓｺﾝ取付	露出	1.	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	5.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	7.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	2.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7.	m			
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	保温化粧ｹｰｽ内 25A	4.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (ｶﾗｰVP)	屋内一般 50A	13.	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	15.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	15.	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	19.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 16mm	9.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	100× 100× 100	3.	個			

トレッドミル舎１　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
計						

トレッドミル舎２　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　16mm	8.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　42mm	10.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　70mm	4.	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1.	か所			
異種間接続材	FEP30-HIVE28	1.	個			
異種間接続材	FEP50-HIVE54	1.	個			
異種間接続材	FEP65-HIVE70	1.	個			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	8.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	48.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	4.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	18.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	13.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	4.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	13.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	150×　150×　150	1.	個			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200×　200×　200	1.	個			

トレッドミル舎２　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　300×　300	1.	個			
P-2盤	屋内鋼板製壁掛型	1.	面			
手元開閉器	屋外用　ELB3P50AF/50AT	1.	個			
分電盤　改修	MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設	1	式			
電源接続	室外機	1.	か所			
電源接続	室内機	8.	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3.	か所			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段　2日借用 組立・運搬共	1.	基			
手はつり (配管貫通口)	200mm程度　75mm	2.	か所			
接地工事	D種	3.	か所			
計						

トレッドミル舎２　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4.	m			
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2.	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3.	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製)	角型 1連	1.	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)取外し移設	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1.	個			
照明器具	図示A	2.	台			
自動点滅器	定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型 100V 8A	1.	個			
手はつり(配管貫通口)	200mm程度　30mm	2.	か所			
計						

トレッドミル舎２　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室内機	ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200	8.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ － 3.2kW以下	8.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室外機	分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物 20.0ｋW/22.4ｋW	1.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞﾘﾓｺﾝ		1.	組			
ﾘﾓｺﾝ取付	露出	1.	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	5.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	7.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	2.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7.	m			
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	保温化粧ｹｰｽ内 25A	4.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (ｶﾗｰVP)	屋内一般 50A	13.	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	15.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	15.	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	19.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 16mm	9.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	100× 100× 100	3.	個			

トレッドミル舎２　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
計						

トレッドミル舎３　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　16mm	8.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　42mm	10.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　70mm	4.	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1.	か所			
異種間接続材	FEP30-HIVE28	1.	個			
異種間接続材	FEP50-HIVE54	1.	個			
異種間接続材	FEP65-HIVE70	1.	個			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	8.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	32.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	12.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	4.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	10.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	10.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	4.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	4.	m			

トレッドミル舎３　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	150×　150×　150	1.	個			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200×　200×　200	2.	個			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　300×　300	1.	個			
P-3盤	屋内鋼板製壁掛型	1.	面			
分電盤　改修	MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設	1	式			
電源接続	室外機	1.	か所			
電源接続	室内機	8.	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3.	か所			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段　2日借用 組立・運搬共	1.	基			
手はつり (配管貫通口)	200mm程度　75mm	3.	か所			
接地工事	D種	3.	か所			
計						

トレッドミル舎３　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4.	m			
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2.	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3.	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製)	角型 1連	1.	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)取外し移設	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1.	個			
照明器具	図示A	2.	台			
自動点滅器	定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型 100V 8A	1.	個			
手はつり(配管貫通口)	200mm程度　30mm	2.	か所			
計						

トレッドミル舎３　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室内機	ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200	8.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ - 3.2kW以下	8.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室外機	分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物 20.0ｋW/22.4ｋW	1.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞﾘﾓｺﾝ		1.	組			
ﾘﾓｺﾝ取付	露出	1.	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	5.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	7.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	2.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7.	m			
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	保温化粧ｹｰｽ内 25A	4.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (ｶﾗｰVP)	屋内一般 50A	13.	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	15.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	15.	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	19.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 16mm	9.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	100× 100× 100	3.	個			

トレッドミル舎３　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
計						

トレッドミル舎４　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　16mm	8.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　42mm	16.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　70mm	4.	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1.	か所			
異種間接続材	FEP30-HIVE28	1.	個			
異種間接続材	FEP50-HIVE54	1.	個			
異種間接続材	FEP65-HIVE70	1.	個			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	8.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	32.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	4.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	16.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	4.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	4.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	150×　150×　150	1.	個			

トレッドミル舎４　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200×　200×　200	1.	個			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　300×　300	1.	個			
P-4盤	屋内鋼板製壁掛型	1.	面			
分電盤　改修	MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設	1	式			
電源接続	室外機	1.	か所			
電源接続	室内機	8.	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3.	か所			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段　2日借用 組立・運搬共	1.	基			
手はつり (配管貫通口)	200mm程度　75mm	3.	か所			
接地工事	D種	2.	か所			
計						

トレッドミル舎４　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4.	m			
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2.	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3.	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製)	角型 1連	1.	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)取外し移設	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1.	個			
照明器具	図示A	2.	台			
自動点滅器	定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型 100V 8A	1.	個			
手はつり(配管貫通口)	200mm程度　30mm	2.	か所			
計						

トレッドミル舎４　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室内機	ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200	8.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ - 3.2kW以下	8.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室外機	分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物 20.0ｋW/22.4ｋW	1.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞﾘﾓｺﾝ		1.	組			
ﾘﾓｺﾝ取付	露出	1.	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	5.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	7.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	2.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7.	m			
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	保温化粧ｹｰｽ内 25A	4.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (ｶﾗｰVP)	屋内一般 50A	13.	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	15.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	15.	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	19.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 16mm	9.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	100× 100× 100	3.	個			

トレッドミル舎４　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
計						

トレッドミル舎５　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　16mm	8.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　42mm	16.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	4.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　70mm	4.	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1.	か所			
異種間接続材	FEP30-HIVE28	1.	個			
異種間接続材	FEP50-HIVE54	1.	個			
異種間接続材	FEP65-HIVE70	1.	個			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	8.	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	32.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	4.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	16.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	4.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	4.	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	150×　150×　150	1.	個			

トレッドミル舎５　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200×　200×　200	1.	個			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　300×　300	1.	個			
P-5盤	屋内鋼板製壁掛型	1.	面			
分電盤　改修	MCB2P30AF/20AT(2P2E)×1 増設	1	式			
電源接続	室外機	1.	か所			
電源接続	室内機	8.	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3.	か所			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段　2日借用 組立・運搬共	1.	基			
手はつり (配管貫通口)	200mm程度　75mm	3.	か所			
接地工事	D種	2.	か所			
計						

トレッドミル舎５　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4.	m			
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2.	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3.	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製)	角型 1連	1.	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)取外し移設	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1.	個			
照明器具	図示A	2.	台			
自動点滅器	定刻消灯ﾀｲﾏｰ付 照度調整型 100V 8A	1.	個			
手はつり(配管貫通口)	200mm程度　30mm	2.	か所			
計						

トレッドミル舎５　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室内機	ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ・ﾌｨﾙﾀｰｷｯﾄ・壁面固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2.5ｋW/2.8ｋW 1φ200	8.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 ｽﾎﾟｯﾄ - 3.2kW以下	8.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ) 室外機	分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ・PC基礎・転倒防止金物 20.0ｋW/22.4ｋW	1.	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1.	台			
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞﾘﾓｺﾝ		1.	組			
ﾘﾓｺﾝ取付	露出	1.	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	5.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	7.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	2.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7.	m			
保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ(VP+30倍発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	保温化粧ｹｰｽ内 25A	4.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (ｶﾗｰVP)	屋内一般 50A	13.	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	15.	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	15.	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	19.	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 16mm	9.	m			
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	100× 100× 100	3.	個			

トレッドミル舎５　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
計						

発生材処理　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
発生材運搬費		1	式			
計						

トレッドミル舎１　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
普通作業員		2.	人			
計						

トレッドミル舎２　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
普通作業員		2.	人			
計						

トレッドミル舎３　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
普通作業員		2.	人			
計						

トレッドミル舎４　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
普通作業員		2.	人			
計						

トレッドミル舎５　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁穴明け		1	式			
普通作業員		2.	人			
計						