

質疑回答書

令和5年11月15日

高知県競馬組合

下記の事業について質疑書の提出がありましたので、回答します。

記

件名 スタンド4階用備品の購入

番号	質疑事項	回答
1	特記仕様書 馬主ロビー(ソファ席) <ソファ6台> 仕様書内の寸法が幅2100mmになっております が、例示品では幅1800mmになっております。こち ら例示品の仕様で宜しいでしょうか。	特記仕様書及び金抜き設計書に記載のある、幅 2100mm×奥行900mm×高さ850mm(±5%)としま す。
2	特記仕様書 個室402 テーブル・椅子 <ラウンジチェア 6台> 仕様書内の寸法が幅690mm×奥行720mm×高さ 850mmとなっておりますが、例示品では幅650mm ×奥行670mm×高さ890-970mmになっておりま す。こちらは例示品の仕様で宜しいでしょうか。	特記仕様書及び金抜き設計書に記載のある、幅 690mm×奥行720mm×高さ850mm(±5%)としま す。

●連絡事項

(書類により、家具寸法に差異がありましたので連絡いたします。必ずご確認ください。)

1	特記仕様書 馬主ロビー(ソファ席) リビングテーブル2台(金抜き設計書では丸テーブルと表記)につ いて 特記仕様書・備品配置図・家具図面では「高さ600mm、金抜き設計書では「高さ400mm」と記載されて います。 ※「高さ600mm」を「正」とします。幅・奥行は記載のとおりです。
2	特記仕様書 個室403 チェア5台(金抜き設計書では1人用安楽椅子と表記)について 特記仕様書・備品配置図例示品・家具図面では「幅860mm」、金抜き設計書では「幅800mm」と記載さ れています。 ※「幅860mm」を「正」とします。高さ・奥行は記載のとおりです。